



Kluczbork. 05.07.2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Słowackiego
w Kluczborku – **Słoneczne Błonia**”

Zapytanie oferenta:

1. Występują znaczne rozbieżności między przedmiarem robót a dokumentacją projektową w ilości stali zbrojeniowej. Proszę o informację czy do wyceny należy przyjąć ilość stali zbrojeniowej z przedmiaru czy z dokumentacji projektowej.

Odp.: **Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.**

2. Proszę o informację czy postępowanie przetargowe obejmuje wyposażenie aneksu kuchennego w sprzęt elektryczny zgodnie z opisem technicznym. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie oraz załączenie specyfikacji urządzeń.

Odp.: **Nie. Wyceniony ma być stan deweloperski, w przypadku instalacji elektrycznej wycenić należy z białym montażem (gniazda, włączniki) bez oświetlenia i sprzętu elektrycznego. Wycenić należy podejście pod kuchenkę elektryczną.**

3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż listew przypodłogowych PCV.

Odp.: **Listwy przypodłogowe jak i panele nie są objęte przetargiem.**

4. W przedmiarze robót budowlanych występuje pozycja „Dostawa i montaż rolet w kasecie PCV – sterowanie ręczne – koralik z tworzywa sztucznego.” Proszę o informację czy chodzi o rolety zewnętrzne czy wewnętrzne. W dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat rolet.

Odp.: **W ofercie należy uwzględnić rolety zewnętrzne – w załączniku zestawienie stolarki rysunek PW-A-14.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.