



Kluczbork. 01.02.2017

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
**Wymiana okienek piwnicznych w budynkach wielorodzinnych
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku**

Zapytanie oferenta:

Czy okna o szer. 540 i wys. 460 mają być oknami uchylnymi z klamką znajdującą się u góry skrzydła?

Odpowiedź:

Tak. Okna mają być uchylne, posiadać klamkę u góry skrzydła i ogranicznik uchylu okna.

Zapytanie oferenta:

Jeżeli okna uchylne to nie ma możliwości wykonania mikrowentylacji, czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien bez mikrowentylacji?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z konieczności zastosowania mikrowentylacji. Należy zastosować częściowe wycięcie uszczelek, aby zapewnić odpowiednią mikrowentylację.

Zapytanie oferenta:

Czy współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 W/m²K dotyczy szyby czy całego okna?

Odpowiedź:

Okna powinny posiadać profil 5-cio komorowy i szybę o wsp. 1.1 W/m²K

Zapytanie oferenta:

Czy okna mają mieć szyby zwykłe czy bezpieczne?

Odpowiedź:

Okna powinny posiadać szyby zwykłe.

Zapytanie oferenta:

Umowa jest podzielona na 2 lata realizacji, czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w 2018 roku jeżeli nastąpią duże zmiany cen materiałów do wykonania zadania, które na etapie przygotowania oferty nie były możliwe do przewidzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny w 2018 roku.

Zapytanie oferenta:

Czy zabezpieczenie należycie wykonanej roboty będzie od wartości roku 2017 czy od 2017 i 2018?

Odpowiedź:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, czyli od całej kwoty za rok 2017 i 2018.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, jednocześnie Zamawiający wniósł odpowiednie poprawki w specyfikacji i opublikował je na stronie internetowej.